



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

(ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО ГОРОДУ КАСИМОВУ, КАСИМОВСКОМУ,
ПИТЕЛИНСКОМУ РАЙОНАМ)

391300, Рязанская обл., г. Касимов, пл. Соборная д.4
Телефон/факс: 2-28-05, E-mail: ondkasimov@62.mchs.gov.ru

« 17 » *02* 2023 г. № *4Б-141-581-4-14*

на № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Заведующему МБДОУ «Д/С №15»

Гориной Е.Б.

ул. Центральная, д. 5А, г. Касимов,
Рязанская область, 391306

СПРАВКА

Дана в том, что 16 февраля 2023 года заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Касимову, Касимовскому, Пителинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области Бородачевым Д.Н., по запросу Касимовской межрайонной прокуратуры от 16.02.2023г. № 25-2023, было принято участие в качестве специалиста в проводимой Касимовской межрайонной прокуратурой проверке соблюдения обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» муниципального образования – городской округ город Касимов по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Центральная, д. 5А.

По результатам проведенной вышеуказанной проверки было установлено, что выявленные при ранее проведенной проверке нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности, а именно:

- в служебном помещении и помещении «бойлерной» на первом этаже здания детского сада, светильники (электрические лампочки) эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (требование абзаца «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479);

- на первом этаже здания детского сада в техническом помещении «бойлерной» организована мастерская (требование абзаца «б» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- не оборудовано системой пожарной сигнализации чердачное помещение здания детского сада (требование: ч. 3 ст. 4, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, п. 4.8, п. 42 таблицы 3 - «Помещения» свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 20.07.2020 N 539), в настоящий момент устранены.

Начальника ОНД и ПР по городу Касимову,
Касимовскому, Пителинскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области
подполковник внутренней службы

А.В. Нелин