

в д - 26 - 2022
31.03.2022 г.
Горина

Заведующей МБДОУ «Детский сад
№15»

Гориной Е.Б.

31.03.2022 №15-2022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожар-
ной безопасности

Касимовской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

В связи с указанным, 31.03.2022 г. был осуществлен выезд в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15» (далее по тексту – МБДОУ «Детский сад №15»), расположенный по адресу: Рязанская область, г. Касимов, ул. Центральная, д. 5А, для проведения проверки в указанной сфере.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) пожарной безопасностью является состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ установлено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно п.п. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту – Закон №273-ФЗ), к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности

КС №036137

относятся: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Пунктом 2 ч. 6 ст. 28 Закона №273-ФЗ предусмотрена обязанность образовательной организации создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ч. 7 ст. 28 Закона №273-ФЗ, образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона №273-ФЗ, охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 4.4., п. 4.8, п.п.42 таблицы 3 – «Помещения» свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС РФ от 20.07.2020 № 539, в зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и (или) СПС, представлен в таблицах 1 – 4.

Согласно п. 4 Норм пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утв. Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 №315, в зданиях и сооружениях следует

защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

В нарушение указанных выше требований законодательства, чердачное помещение здания МБДОУ «Детский сад №15» не оборудовано системой пожарной сигнализации.

Согласно абз. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, (далее по тексту – Правила), запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

В нарушение данного требования в служебном помещении и помещении «бойлерной» на первом этаже здания МБДОУ «Детский сад №15» светильники (электрические лампочки) эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В соответствии с абз. «б» п. 16 Правил, на объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

Однако, в нарушение данного требования, на первом этаже здания МБДОУ «Детский сад №15» в техническом помещении «бойлерной» организована мастерская.

Несоблюдение указанных выше требований действующего законодательства о пожарной безопасности может повлечь угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц, несовершеннолетних воспитанников, работников и посетителей МБДОУ «Детский сад №15».

Выявленный комплекс нарушений свидетельствует о ненадлежащем выполнении ответственными должностными лицами МБДОУ «Детский сад №15» своих обязанностей, что в свою очередь несет нарушение основных прав граждан, в том числе несовершеннолетних, на безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации., что недопустимо и требует принятия действенных мер.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно, с участием представителя прокуратуры, рассмотреть настоящее представление, принять меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь.
2. Предлагаю провести проверку по выявленным нарушениям законодательства и по ее результатам рассмотреть вопрос о привлечении к предусмотренной законом ответственности лиц, виновных в данном нарушении.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах по устранению допущенных нарушений следует сообщить в межрайонную прокуратуру в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции



Я.В. Любимова